

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«08» апреля 2025 г., 29250061000217711796

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Коряжмы, Вилегодского и Ленского
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Архангельской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«29» апреля 2025 г., 17 час. 00 мин. № 2504/508-29/1-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Коряжма, ул. Кутузова, д.43-А

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 08 » апреля 2025 г., № 2504/508-29/1-ВО/Р, учетный номер проверки 29250061000217711796.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Гагарский Владислав Михайлович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору)
2. Абабков Илья Сергеевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Архангельская, г Коряжма, ул Космонавтов, Дом 4А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) наложения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ГОРОДА КОРЯЖМЫ" ИНН 2905003280, адрес регистрации юридического лица: 165654, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОРЯЖМА, УЛ НАБЕРЕЖНАЯ ИМ Н.ОСТРОВСКОГО, Д. 22

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «16» апреля 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «23» апреля 2025 года, 11 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В помещении электрощитовой, (согласно технического паспорта по состоянию на 15.06.2009 помещение №16) расположенной на первом этаже здания, узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями имеют предел огнестойкости ниже, чем у ограждающих конструкций (Фактически при пересечении кабелями стены и перекрытия имеются сквозные отверстия). Основание: п. 15 правил противопожарного режима, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (Далее правила противопожарного режима); абз.2 ст. 52, ч.4 ст.137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 4, Глава 31, Статья 137. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций
Срок устранения нарушения:
 08.12.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
2. Допущено уменьшение ширины горизонтального участка пути эвакуации (коридор первого этажа), при открывании дверей из кабинетов №№13,14,15 (согласно технического паспорта по состоянию на 15.06.2009), ведущих в данный коридор (Фактически ширина коридора составляет 128 сантиметров. Двери из указанных кабинетов открываются в коридор по одной из сторон, ширина которых составляет 82 сантиметра. Таким образом ширина коридора уменьшена на 41 сантиметр и составляет 87 сантиметров, что меньше, чем 100 сантиметров). Основание: ч.1, ст.53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.3. СП 1.13130.2020.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 08.12.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
3. Допущено уменьшение ширины горизонтального участка пути эвакуации (коридор второго этажа), при открывании дверей из кабинетов, ведущих в данный коридор (Фактически ширина коридора составляет 124 сантиметра. Дверь из кабинета №7 (согласно технического паспорта по состоянию на 15.06.2009) открывается в коридор по одной из сторон, ширина которой составляет 74 сантиметра. Таким образом ширина коридора уменьшена на 37 сантиметров и составляет 87 сантиметров, что меньше, чем 100 сантиметров). Основание: ч.1 ст.53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.3. СП 1.13130.2020.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 08.12.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
4. На путях эвакуации во всём здании не предусмотрено аварийное освещение. Основание: ч.1 ст.53, п.4 ч.1 ст.84, ч.1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 07.09.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного

нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

5. Один из эвакуационных выходов из помещений подвального этажа не ведет непосредственно наружу и не обособлен от общей лестничной клетки здания. Основание: ч. 1 ст. 53, ч.ч.1,4 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.п. 4.2.2, 4.4.22 СП 1.13130.2020.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей следует предусматривать ведущими непосредственно наружу и обособленными от общих лестничных клеток здания.

Срок устранения нарушения:

07.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

6. Из помещений №№3,4,5,6,7,8,9 (Согласно технического паспорта по состоянию на 15.06.2009), расположенных на втором этаже здания, не предусмотрена эвакуация во второй эвакуационный выход на лестницу 3-го типа. Основание: ч.1 ст.53, ч.1 ч.3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.п. 4.2.9, 4.2.14 СП 1.13130.2020.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

07.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

7. В помещении теплового узла (согласно технического паспорта по состоянию на 15.06.2009 помещение №2), расположенного в подвале здания, узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами имеют предел огнестойкости ниже, чем у ограждающих конструкций (Фактически при пересечении трубопроводами стен имеются сквозные отверстия). Основание: п. 15 правил противопожарного режима; абз.2 ст. 52, ч.4 ст.137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 31, Статья 137. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций

Срок устранения нарушения:

08.12.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

8. Не обеспечено категорирование помещений производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности (фактически отсутствует расчет и обозначение категории с наружной стороны двери).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

08.12.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

9. В помещении теплового узла (согласно технического паспорта по состоянию на 15.06.2009 помещение №2), расположенного в подвале здания, допущено хранение различных предметов.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

08.12.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

10. Система оповещения и управления эвакуацией людьми при пожаре смонтирована более 10 лет назад (согласно акта первичного обследования СПА от 12.09.2007). Вместе с тем, отсутствует информация о проведенных испытаниях средств данной установки. Таким образом не организовано проведение ежегодного испытания средств системы оповещения и управления эвакуацией людьми при пожаре до их замены в установленном порядке.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

07.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

11. Система пожарной сигнализации смонтирована более 10 лет назад (согласно акта первичного обследования СПА от 12.09.2007). Вместе с тем, отсутствует информация о проведенных испытаниях средств данной системы. Таким образом не организовано проведение ежегодного испытания средств системы пожарной сигнализации до их замены в установленном порядке.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

07.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

12. Из помещений №№6,7,8 (Согласно технического паспорта по состоянию на 15.06.2009), расположенных в подвале здания, не предусмотрена эвакуация. Основание: ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 89 Федерального закона №123, пункт 4.2.14 СП 1.13130.2020.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

07.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

13. При эксплуатации системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людьми при пожаре не соблюдаются проектные решения, а именно: рабочим проектом по монтажу системы пожарной сигнализации и системы речевого оповещения предусмотрено наличие речевого оповещения "Орфей" (фактически установлена система оповещения и управления эвакуацией людьми при пожаре второго типа (звуковая)). Вместе с тем, данным рабочим проектом предусмотрен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Вэрс-ПК-8П" (фактически установлен Гранит-8). Также данным рабочим проектом на наружной стене фасада здания, для

обеспечения оптимальной слышимости предусмотрен оповещатель охранно-пожарный звуковой "Маяк-12-К" (Фактически предусмотрено автоматическое дублирование сигналов о пожаре в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

07.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

14. Из помещений №№7,8,10,11,14,15,16 (Согласно технического паспорта по состоянию на 15.06.2009), расположенных на первом этаже здания, не предусмотрена эвакуация во второй эвакуационный выход. Основание: ч.1 ст.53, ч.1 ч.3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.п. 4.2.9, 4.2.14 СП 1.13130.2020.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

07.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору) Гагарский Владислав Михайлович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Гагарский Владислав Михайлович - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору), телефон: 88185031390, e-mail: ogpn08arh@29.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



