

РЕШЕНИЕ
о прекращении исполнения предписания

12 сентября 2025 года

г. Коряжма

Я, главный государственный инспектор г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору Калинин Илья Николаевич, рассмотрев ходатайство о снятии с контроля пунктов 1-3, 7-9 ранее выданного предписания от 29.04.2025 №2504/508-29/1-ВО/П, выданного по результатам обязательного профилактического визита на объекте защиты по адресу: Архангельская область, г. Коряжма, ул. Космонавтов, д.4-А, принадлежащему муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №1 города Коряжмы» (далее — МОУ «СОШ №1») ИНН 2905003280, выданное государственным инспектором г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору Гагарским Владиславом Михайловичем,

УСТАНОВИЛ:

В отношении объекта защиты (здание клуба) МОУ «СОШ №1», расположенном по адресу: Архангельская область, г. Коряжма, ул. Космонавтом, д. 4-А, имеется действующее предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 29.04.2025 №2504/508-29/1-ВО/П (далее — Предписание).

На данный момент к исполнению предложены пункты 1-3, 7-9 Предписания, со сроком устранения до 08.12.2025, а именно:

- пункт 1: В помещении электрощитовой, (согласно технического паспорта по состоянию на 15.06.2009 помещение №16) расположенной на первом этаже здания, узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями имеют предел огнестойкости ниже, чем у ограждающих конструкций (Фактически при пересечении кабелями стены и перекрытия имеются сквозные отверстия).

- пункт 2: Допущено уменьшение ширины горизонтального участка пути эвакуации (коридор первого этажа), при открывании дверей из кабинетов №№13,14,15 (согласно технического паспорта по состоянию на 15.06.2009), ведущих в данный коридор (Фактически ширина коридора составляет 128 сантиметров. Двери из указанных кабинетов открываются в коридор по одной из сторон, ширина которых составляет 82 сантиметра. Таким образом, ширина коридора уменьшена на 41 сантиметр и составляет 87 сантиметров, что меньше, чем 100 сантиметров).

- пункт 3: Допущено уменьшение ширины горизонтального участка пути эвакуации (коридор второго этажа), при открывании дверей из кабинетов, ведущих в данный коридор (Фактически ширина коридора составляет 124 сантиметров. Дверь из кабинета №7 (согласно технического паспорта по состоянию на 15.06.2009) открывается в коридор по одной из сторон, ширина которой составляет

74 сантиметра. Таким образом ширина коридора уменьшена на 37 сантиметров и составляет 87 сантиметров, что меньше, чем 100 сантиметров).

- пункт 7: В помещении теплового узла (согласно технического паспорта по состоянию на 15.06.2009 помещение №2), расположенного в подвале здания, узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами имеют предел огнестойкости ниже, чем у ограждающих конструкций (Фактически при пересечении трубопроводами стен имеются сквозные отверстия).

- пункт 8: Не обеспечено категорирование помещений производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности (фактически отсутствует расчет и обозначение категории с наружной стороны двери).

- пункт 9: В помещении теплового узла (согласно технического паспорта по состоянию на 15.06.2009 помещение №2), расположенного в подвале здания, допущено хранение различных предметов.

08.09.2025 в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №248-ФЗ) от МОУ «СОШ №1» в адрес ОНДиПР г. Коржамы, Вилегодского и Ленского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области поступило ходатайство снятия с контроля пунктов 1-3, 7-9 Предписания (вх. В-178-13088 от 08.09.2025).

В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона №248-ФЗ о месте и времени рассмотрения ходатайства МОУ «СОШ №1» было уведомлено 11.09.2025 надлежащим образом.

Законный представитель МОУ «СОШ №1» на рассмотрении ходатайства не явился. Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.

В подтверждении выполнения пунктов 1-3, 7-9 Предписания предоставлены следующие документы:

- 1) Ходатайство вх. №В-178-13088 от 08.09.2025.
- 2) Договор на расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности от 20.05.2025.
- 3) Платежное поручение от 16.06.2025.
- 4) Подтверждающие фотографии.

Данный перечень документов позволяет сделать вывод о полном исполнении пунктов 1-3, 7-9 Предписания.

На основании вышеизложенного, в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 94, ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ,

РЕШИЛ


1. Пункты 1-3, 7-9 предписания считать исполненными и снятыми с контроля.
2. Копию настоящего решения направить МОУ «СОШ №1» по адресу: 165651, Архангельская область, г. Коржма, ул. Набережная Н. Островского, д.22.

3. Приобщить настоящее решение в контрольно - наблюдательное дело на соответствующий объект МОУ «СОШ №1».

4. Сделать отметку в паспорте № 29250061000217711796 в ЕРКНМ.

5. Настоящее решение в установленном законом порядке может быть обжаловано вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору.

Главный государственный инспектор
г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов
Архангельской области по пожарному надзору

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above a large, sweeping horizontal flourish.

И.Н. Калинин