

РЕШЕНИЕ
о прекращении исполнения предписания

19 октября 2026 года

г. Коряжма

Я, главный государственный инспектор г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору Калинин Илья Николаевич, рассмотрев представление о разрешении вопроса, связанного с исполнением пунктов №№ 5,6,14 ранее выданного предписания от 29.04.2025 № 2504/508-29/1-ВО/П, выданного по результатам обязательного профилактического визита на объекте защиты по адресу: Архангельская область, г. Коряжма, ул. Космонавтов, д. 4-А, принадлежащем муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Коряжмы» (далее — МОУ «СОШ № 1») ИНН 2905003280, выданного государственным инспектором г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору Гагарским Владиславом Михайловичем,

УСТАНОВИЛ:

В отношении объекта защиты (здания клуба) МОУ «СОШ № 1», расположенного по адресу: Архангельская область, г. Коряжма, ул. Космонавтов, д.4-А имеется действующее предписание об устранении нарушений от 29.04.2025 № 2504/508-29/1-ВО/П (далее — Предписание).

На данный момент к исполнению представлены пункты №№ 5,6,14 Предписания, со сроком устранения до 07.09.2026, а именно:

Пункт 5: Один из эвакуационных выходов из помещений подвального этажа не ведет непосредственно наружу и не обособлен от общей лестничной клетки здания.

Пункт 6: Из помещений №№ 3,4,5,6,7,8,9 (Согласно технического паспорта по состоянию на 15.06.2009), расположенных на втором этаже здания, не предусмотрена эвакуация во второй эвакуационный выход на лестницу 3-го типа.

Пункт 14: Из помещений №№ 7,8,10,11,14,15,16 (Согласно технического паспорта по состоянию на 15.06.2009), расположенных на первом этаже здания, не предусмотрена эвакуация во второй эвакуационный выход.

08.09.2026 в здании клуба МОУ «СОШ № 1», расположенного по адресу: Архангельская область, г. Коряжма, ул. Космонавтов, д.4-А, проведен профилактический визит по инициативе контролируемого лица. В ходе визуального осмотра помещений, при проводимом визите, было установлено, что пункты №№ 5,6,14 Предписание выполнены в полном объеме.

Вместе с тем, от контролируемого лица поступил отчет о проведении расчетов по оценке пожарного риска. С учетом мероприятий, предложенных в данном отчете, и проведенном расчете пожарного риска, а также соответствии исходных данных — реальным данным выполненным на объекте защиты можно сделать вывод о возможности снятия пунктов №№ 5,6,14 Предписания.

На основании вышеизложенного, в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 94, ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ,

РЕШИЛ

1. Пункты №№ 5,6,14 Предписания считать исполненными и снять с контроля.
2. Копию настоящего решения направить МОУ «СОШ № 1» по адресу: 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д. 22.

3. Приобщить настоящее решение в контрольно - наблюдательное дело на соответствующий объект МОУ «СОШ № 1».
4. Сделать отметку в паспорте № 29250061000217711796 в ФГИС ЕРКНМ.
5. Настоящее решение в установленном законом порядке может быть обжаловано вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору

Главный государственный инспектор
г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов
Архангельской области по пожарному надзору



И.Н. Калинин