



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

(Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу)

Коряжемский территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 18-пр/1 г. Коряжма « 18 » июня 2026 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Самородовой Светланой Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Коряжмы» (далее – МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей), ИНН 2905003280, ОГРН 1022901141691 от 10.11.2002, по адресу: 165654 Архангельская область, г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д. 22.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» по адресу: 165654 Архангельская область, г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д. 22:

1. Не обеспечены полы, потолки и стены без дефектов и повреждений, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, а именно:

- на пищеблоке (лестничный пролет между первым и вторым этажами к складским помещениям) пол имеет дефекты и повреждения;
- в обеденном зале пол имеет дефекты и повреждения;
- в раздевалке для мальчиков при спортивном зале потолок и стены имеют дефекты и повреждения.

Нарушены:

- ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. Не обеспечены окна из цельного стеклопакета, а именно:

- окна напротив кабинетов № 13, № 14 (3 окна) имеют трещины;
- на 1 этаже в туалете для мальчиков окно имеет трещину;
- в спортивном зале окна имеют трещины.

Нарушены:

- ст. 11, ч. 1, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 2.8.3 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы») по адресу: 165652, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Набережная им.Н.Островского, д.16:

3. Не обеспечены потолки и стены без дефектов и повреждений, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, а именно:

- на 2 этаже в туалете для мальчиков потолок имеет дефекты и повреждения;
- на 2 этаже в туалете для девочек потолок и оконные откосы имеют дефекты и повреждения;
- на 3 этаже на лестничном пролете потолок имеет дефекты и повреждения;
- в спортивном зале потолок имеет дефекты и повреждения (подтеки).

Нарушены:

- ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. Не обеспечены окна из цельного стеклопакета, а именно:

- в спортивном зале окна имеют трещины.

Нарушены:

- ст. 11, ч. 1, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 2.8.3 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований предписываю:

МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» по адресу: 165654 Архангельская область, г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д. 22:

1.Обеспечить полы, потолки и стены без дефектов и повреждений, что позволит проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, а именно:

- на пищеблоке (лестничный пролет между первым и вторым этажами к складским помещениям) пол;
- в обеденном зале пол;
- в раздевалке для мальчиков при спортивном зале потолок и стены.

2.Обеспечить окна из цельного стеклопакета, а именно:

- окна напротив кабинетов № 13, № 14 (3 окна);
- на 1 этаже в туалете для мальчиков окно;
- в спортивном зале окна.

ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы») по адресу: 165652, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Набережная им.Н.Островского, д.16:

3. Обеспечить потолки и стены без дефектов и повреждений, что позволит проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, а именно:

- на 2 этаже в туалете для мальчиков потолок;
- на 2 этаже в туалете для девочек потолок и оконные откосы;
- на 3 этаже на лестничном пролете потолок;
- в спортивном зале потолок.

4. Обеспечить окна из цельного стеклопакета, а именно:
- в спортивном зале.

В срок до «15» мая 2028 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» по адресу: 165654 Архангельская область, г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д. 22.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Коряжемский территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по адресу: 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 5, тел. (81850) 3-39-93, e-mail: koryazhma@29.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» мая 2028 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-
эксперт
Коряжемского ТО
Межрегионального
управления
Роспотребнадзора по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу



С.В. Самородова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
