РЕШЕНИЕ
о прекращении исполнения предписания

28 мая 2026 года г. Коряжма

Я, главный государственный инспектор г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору Калинин Илья Николаевич, рассмотрев ходатайство о снятии с контроля пунктов №№ 4,10,11,12,13 ранее выданного предписания от 29.04.2025 № 2504/508-29/1-В0/П, выданного по результатам обязательного профилактического визита на объекте защиты по адресу: Архангельская область, г. Коряжма, ул. Космонавтов, д. 4А, принадлежащем муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Коряжмы» (далее - МОУ «СОШ № 1»), ИНН 2905003280, выданного государственным инспектором г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору Гагарским Владиславом Михайловичем,

УСТАНОВИЛ:

В отношении объекта защиты (здания клуба детского творчества «Корчагинец») МОУ «СОШ № 1», расположенного по адресу: Архангельская область, г. Коряжма, ул. Космонавтов, д. 4А, имеется действующее предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 29.04.2025 № 2504/508-29/1-В0/П (далее — Предписание).

На данный момент к исполнению представлены пункты №№ 4,10,11,12,13 Предписания, со сроком устранения до 07.09.2026, а именно:

4. На путях эвакуации во всём здании не предусмотрено аварийное освещение.

10. Система оповещения и управления эвакуацией людьми при пожаре смонтирована более 10 лет назад (согласно акта первичного обследования СПА от 12.09.2007). Вместе с тем, отсутствует информация о проведённых испытаниях средств данной установки. Таким образом не организовано проведение ежегодного испытания средств системы.

11. Система пожарной сигнализации смонтирована более 10 лет назад (согласно акта первичного обследования СПА от 12.09.2007). Вместе с тем, отсутствует информация о проведенных испытаниях средств данной системы. Таким образом не организовано проведение ежегодного испытания средств системы пожарной сигнализации до их замены в установленном порядке.

12. Из помещений NoNo6,7,8 (Согласно технического паспорта по состоянию на 15.06.2009), расположенных в подвале здания, не предусмотрена эвакуация.

13. При эксплуатации системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людьми при пожаре не соблюдаются проектные решения, а именно: рабочим проектом по монтажу системы пожарной сигнализации и системы речевого оповещения предусмотрено наличие речевое оповещение "Орфей" (фактически установлена система оповещения и управления эвакуацией людьми при пожаре второго типа (звуковая)). Вместе с тем, данным рабочим проектом предусмотрен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Вэрс-ПК-8П" (фактически установлен Гранит-8). Также данным рабочим проектом на наружной стене фасада здания, для обеспечения оптимальной слышимости предусмотрен оповещатель охранно-пожарный звуковой "Маяк-12-К"5 (Фактически предусмотрено автоматическое дублирование

сигналов о пожаре в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре).

27.05.2026 в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) от МОУ «СОШ № 1» в адрес ОНДиПР г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области поступило ходатайство о снятии с контроля пунктов №№ 4,10,11,12,13 Предписания (вх. № В-178-8535 от 27.05.2026).

В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона №248-ФЗ о месте и времени рассмотрения ходатайства МОУ «СОШ № 1» было уведомлено 27.05.2026 надлежащим образом.

Законный представитель МОУ «СОШ № 1» на рассмотрение ходатайства не явился. Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.

В подтверждение выполнения пунктов №№ 4,10,11,12,13 Предписания представлены следующие документы:

- ходатайство от 08.04.2026 № 146;
- изменения в рабочий проект по монтажу СПС и СОУЭ;
- контракт № 941/25-22 на монтаж аварийного освещения от 17.11.2025;
- акт выполненных работ от 09.12.2025;
- акт обследования СПС и СОУЭ от 18.02.2026;
- фотографии, подтверждающие исполнение пунктов №№ 4,12 Предписания.

Представленный перечень документов позволяет сделать вывод об исполнении пунктов №№ 4,10,11,12,13 Предписания в полном объеме.

На основании вышеизложенного, в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 94, ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ,

РЕШИЛ

1. Пункты №№ 4,10,11,12,13 предписания от 29.04.2025 № 2504/508-29/1-В0/П считать исполненными и снять с контроля.

2. Копию настоящего решения направить МОУ «СОШ № 1» по адресу: 165654, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Набережная им. Н.Островского, д. 22.

3. Приобщить настоящее решение в контрольно - наблюдательное дело на соответствующий объект МОУ «СОШ № 1».

4. Сделать отметку в паспорте № 29250061000217711196 в ФГИС ЕРКНМ.

5. Настоящее решение в установленном законом порядке может быть обжаловано вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору

Главный государственный инспектор
г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов
Архангельской области по пожарному надзору И.Н. Калинин

Получено 28.05.26 г.
Калашина С.С.