

Отдел образования
администрации г.Коряжмы
Архангельской области
Муниципальное образовательное
учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 1»

165651 Архангельская область,
г.Коряжма, ул.Набережная, д.22
тел.(818-50) 3-04-18, факс (818-50) 3-74-27
E-mail: sc1kor@mail.ru

ОКПО 26044271, ОГРН 1022901141691

ИНН/КПП 2905003280/290501001

Б/с 40204810000000000300

от 31.08.2021 № 533
на № _____ от _____

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области в г.Коряжме,
Вилегодском и Ленском районах
Е.Ю. Жуковой

Информация о выполнении
предписания

На предписание № 889/2018-пр-2 от 07.11.2018 предоставляем следующую
информацию:

ФДОД «ДДТ»

4. Обеспечить выполнение требований к внутренней отделке зданий организации
дополнительного образования, проведение ремонта помещений, обеспечить отделку
помещений, устойчивую к проведению уборки влажным способом и обработки
дезинфицирующими средствами:

по адресу: 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Набережная им. Н.
Островского, д.16 первый этаж

- в кабинете №9 «Изостудия, бумагопластика» - стен – обои удалены, стены
окрашены;

- в помещениях для переодевания для мальчиков и девочек при спортивном зале –
потолков и стен, оконных откосов – проведен косметический ремонт;

- в туалетах при помещениях для переодевания для мальчиков и девочек при
спортивном зале – потолков и стен - проведен косметический ремонт;

- в снарядной при спортивном зале – потолка, стен, пола - проведен косметический
ремонт;

- в туалете для мальчиков - - потолка и стен - проведен косметический ремонт;
второй этаж

- в кабинетах №20 «Домашний парикмахер», №25 «Фантазия», №22 театральная
студия «Егоза», №23 объединение «Северные мастера» - стен – во всех помещениях обои
удалены, стены окрашены;

- в кабинете №27 «Моделина, дизайн одежды» - стен, пола – обои удалены, стены
окрашены, линолеум отремонтирован;

третий этаж

- в кабинете №26 «Робототехника» - стен - обои удалены, стены окрашены;

- на четвертом этаже в кабинетах радиосвязи и электроники – потолка и стен –
сделан косметический ремонт;

В картинг-клубе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г.Коряжмы» по адресу: 165652,
Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д.16, стр. 1

- в гардеробе – потолка, стен – проведен косметический ремонт;

- в обоих помещениях для занятий техническим творчеством – потолка, устранить
причину протекания кровли – во обоих помещениях проведен косметический ремонт,
проведен ремонт кровли здания;

- в кладовой инвентаря – потолка и стен – проведен косметический ремонт.

В клубе «Парус» ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г.Коряжмы» по адресу: 165652, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, д.15

- в покрасочной – стен – проведен косметический ремонт.

В клубе «Корчагинец» ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г.Коряжмы» по адресу: 165652, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Космонавтов, д.4 а

- в слесарной мастерской – стен и оконных откосов – проведен косметический ремонт;

- в плотницкой – стен и оконных откосов, потолка - проведен косметический ремонт.

СОШ 1

1. Обеспечить выполнение требований к внутренней отделке здания школы, проведение ремонта здания и помещений, обеспечить отделку помещений, допускающую проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств:

Первый этаж

- в коридоре перед столовой - потолка, устранить причину протекания крыши над переходом в пристройку - **выполнено**

- в кабинете медицинского работника - стен. – **выполнено**

Второй этаж

- в кабинетах начальных классов № 12, № 13, № 15, № 18, в кабинете математики № 17 - верхней половины стен - **выполнено**

- в кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи - потолка и стены, устранить причину протекания крыши над переходом в пристройку.- **выполнено**

Третий этаж

- в кабинете географии № 22 - оконных откосов, верхней половины стен, - **выполнено**

- в кабинете русского языка и литературы № 21, иностранного языка № 23, № 24, истории № 25 - верхней половины стен, - **выполнено**

- в кабинете физики № 26 - стен.- **выполнено**

Четвёртый этаж

- в кабинете иностранного языка № 27 - потолка, стен, оконных откосов, - **выполнено**

- в коридоре перед кабинетом иностранного языка № 27 - потолка, стены, - **выполнено**

- в раздевальной для мальчиков и в раздевальной для девочек при спортивном зале - потолка и стен, - **выполнено**

- в коридоре перед спортивным залом - потолка, - **выполнено**

- в спортивном зале - потолка, стен и оконных откосов. - **выполнено**

Пищеблок

- устранить грибковые поражения в мясо-рыбном цехе на потолке и стенах, в моечном цехе - на потолке, в помещении для удаления остатков пищи - на потолке, стене, оконных рамах; - **выполнено**

- на первом этаже в коридоре и в гардеробной персонала - провести косметический ремонт потолка. - **выполнено**

2. Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению:

- в учебных помещениях для общего освещения использовать потолочные светильники с люминесцентными лампами и светодиодами, не использовать лампы накаливания в следующих помещениях: в кабинетах музыки № 1, русского языка и литературы № 21, географии № 22, иностранного языка № 23 и № 24, истории № 25, физики № 26.

- обеспечить соответствие уровней искусственной освещенности требованиям п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 - норме 300-500

ЛК:

- в кабинете № 8
на третьей парте второго ряда, на третьей парте третьего ряда, - в кабинете №21
на третьей парте второго ряда,
на первой парте третьего ряда, на классной доске,
- в кабинете № 22
на третьей парте второго ряда,
- на второй парте третьего ряда,
- в кабинете № 23
на второй парте второго ряда,
- на второй парте третьего ряда,
- в кабинете № 24
на второй парте второго ряда,
- на второй парте третьего ряда,
- в кабинете № 25
на третьей парте второго ряда,
на третьей парте третьего ряда.

Выполнено (заменены все светильники на светодиодные)

Директор школы



О.В. Зявенко